 <b>TED ÜNİVERSİTESİ</b>	<b>ACİL DURUM KILAVUZU</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>Yayın Tarihi</b>	<b>Rev. No / Rev. Tarihi</b>	<b>Sayfa No</b>
	KYS-KL-08	14.02.2020	0 / -	1 / 3

**ACİL DURUMLAR:** Acil müdahaleyi gerektiren, olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dahil edilmesini gerektiren ve ciddi yaralanma ve ölümlere, yerleşke içi veya dışı ciddi mal ve malzeme hasarlarına, işin devamlılığını tehdide, Üniversitenin varlığını tehdide, ciddi çevresel hasarlara neden olabilecek durumlardır. Yangın, patlama, iş kazaları, fırtına, sabotaj ve terör eylemleri, deprem, savaş, sel ve su baskınları, zehirli veya korozif gaz ve sıvıların dağılması. Acil Durumu gören herhangi bir kişi;


- Bağırarak sesli uyarı yaparken, ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon 0312 585 0 585 veya telsizle, yoksa koşarak en yakın güvenlik görevlisine haber verecektir.
- Acil durumun yürütülmesi anında yerleşkede haberleşmeler; siren, e-posta, Radyo TEDÜ, telsiz, çalışır durumda ise dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlanacaktır.
- Yangın durumunda, kişi en yakın yangın ikaz butonuna basacaktır.
- Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın olması veya yangına dönüşmesi ihtimalinde ise İtfaiye teşkilatına haber verilecektir.

**İLK MÜDAHALE:** Acil durum ile birlikte, olayı ilk gören kişinin paniğe kapılmadan, çevresindekileri sesli olarak uyarması ve güvenliğe acil durum olayının tipini ve yerini bildirmesiyle, görevlilerin / eğitimli kişilerin olayı bertaraf etmek üzere yaptıkları eylemdir.

İlk Müdahale, güvenlik personeli, temizlik personeli ve gönüllü eğitilmiş personel tarafından acil durumun niteliğine göre yapılır.

**GENEL MÜDAHALE:** İlk müdahale sonucunda olay kontrol altına alınmadığında, genel müdahale ihbarı üzerine, görevli / eğitimli kişilerden oluşan yerleşke genel acil durum ekiplerinin kendilerini tehlikeye atmadan olayı bertaraf etmek üzere yaptıkları eylemdir. Genel Müdahale kararı verilmesi ile birlikte ilgili kurumlarla iletişim sağlanarak olayın gerçekleştiği binanın / alanın tahliyesi başlatılacaktır.

Acil durum yangın ise, itfaiye gelinceye kadar güvenlik görevlileri ve mevcut personel, yangın söndürme cihazlarını kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapacak ve yangının yayılmasını önleyeceklerdir. İtfaiye veya diğer ilgili resmi kurumların yerleşkeye ulaşması sonrasında kendileri ile işbirliği yapılır ve ekip amirleri tarafından verilen talimatlara uyulur.

 <b>TED ÜNİVERSİTESİ</b>	<b>ACİL DURUM KILAVUZU</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>Yayın Tarihi</b>	<b>Rev. No / Rev. Tarihi</b>	<b>Sayfa No</b>
	KYS-KL-08	14.02.2020	0 / -	2 / 3

**TAHLİYE:** “Acil Durum Yöneticisi”nin gerekli görmesiyle başlayan, müdahale ile eş zamanlı yapılan, canlıların tehlikeli ortamdan güvenli toplanma bölgelerine hızlı ve planlı bir şekilde intikalinin sağlanması eylemidir.


Deprem acil durumunda;

- Deprem anında çalışan ve öğrenciler her hangi bir talimat beklemeden masaların yanına yatarak cenin pozisyonu alıp, elleri ile kafalarını korur bir şekilde sarsıntının geçmesini bekleyeceklerdir.
- Sarsıntı durduğunda, hiçbir eşyalarını almadan ikişerli sıra halinde hızlı bir şekilde merdivenlerden görevlilerin gözetiminde bina dışına çıkıp Toplanma Alanına gideceklerdir.
- Deprem anında Yangın Merdiveni ve asansör kesinlikle kullanılmayacaktır.
- Bina tahliye edilirken kargaşa önlenecek ve tahliye zemin kattan başlayacaktır.

Yangın acil durumunda;

- Yangın Acil durumu halinde veya verilecek alarm ile birlikte mesai saatlerinde Acil Durum Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefinin gözetiminde süratle ve sıra ile Acil Çıkış Tabelaları takip edilerek bina terk edilecek ve Toplanma Alanında toplanılacaktır.
- Yurtlarda, öğrenciler kendi odalarının pencere ve kapılarını kontrol edecek ve kapalı olmaları sağlanacaktır. Odada kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra binayı süratle terk edeceklerdir.
- Öğrenciler, paniğe kapılmadan, düzenli bir şekilde binayı süratle ama koşmadan terk edeceklerdir.
- Görevli kişi, alarmla birlikte en kısa sürede bina ana şalterini OFF durumuna getirecektir. Yangın çıkmışsa, yangını ilk fark eden kişi hemen bina güvenlik görevlisine haber verecektir. Bina güvenlik görevlisi olaya ilk müdahaleyi yapacaktır. Güvenlik görevlileri kapıları açacaklardır.
- Tahliye Planının uygulanabilirliğini sağlamak için idare her yıl, haberli veya habersiz tatbikat yapabilir.
- Yangın tehlikesinde, merdivenler ve yangın merdivenleri kullanılarak bina sistemli ve hızlı bir şekilde terk edilir. Tahliye sırasında asansörler kesinlikle kullanılmayacaktır.

**HİZMETE ÖZEL**

 <b>TED ÜNİVERSİTESİ</b>	<b>ACİL DURUM KILAVUZU</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>Yayın Tarihi</b>	<b>Rev. No / Rev. Tarihi</b>	<b>Sayfa No</b>
	KYS-KL-08	14.02.2020	0 / -	3 / 3

- Arama kurtarma sorumlusu diğer görevliler ile birlikte, binadan çıkan insanları dışarıda düzgün sıra oluşturarak hemen eksik olup olmadığını kontrol edeceklerdir.

Genel itibariyle;

- Güvenlik görevlileri en son kişi binadan çıktıktan ve son kontroller yapıldıktan sonra binayı en son terk edeceklerdir.
- Tahliye sorumlusu, merdivende inişi koordine ederek kargaşayı önleyecektir.
- Tahliye sırasında eşyalar olduğu yerde kalacaktır.
- Kişilerin binaya tekrar girişleri kesin olarak önlenecektir.
- Binada kimsenin kalmadığı kesinlik kazandığında tahliye işlemi bitmiş sayılacaktır.

**KACIŞ YOLLARI:** Gerçek bir kaçış unsuru bir bina veya konstrüksiyonun herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına bir bütün olarak;

- Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar,
- Her kattaki koridor ve benzeri geçişler,
- Kattan çıkışlar,
- Zemin kata ulaşan merdivenler,
- Zemin katta merdiven ağızlarından bu kattaki bina çıkışına giden yollar,
- Bina dışındaki güvenlik önlemleri,

dahildir. Alt kenarları döşemeden en çok 120 cm. yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 2 metre yükseklikteki pencereler, zorunlu hallerde kaçış yolu kabul edilebilir. Kaçış yollarına engelleyici hiçbir şey konmaz ve kaçış yollarının önü kapatılamaz. Acil durum bina sorumlusu veya güvenlik görevlileri bunu sağlamakla yükümlüdür. Kaçış kapıları yanlardan menteşeli olacak ve kaçış yönüne açılır şekilde düzenlenecektir. Kaçış yolu hiçbir şekilde daraltılamaz. Kaçış yollarında LPG tüpü ya da benzeri hiçbir yanıcı malzeme yangına yol açabilecek tesisat veya kaçışı engelleyici bir şey bulunamaz.